



FÖRKLARINGAR

- GRUPPCENTRAL HB 3307 WU UK 2200
- Ⓐ UTTAG FÖR ELSPI5 E 15 141 21 200
- Ⓑ UTTAG FÖR SPISKAPA E 15 132 74 1800
- Ⓒ UTTAG FÖR DISKMASKIN E 15 171 11 450
- Ⓓ UTTAG FÖR KYLENHET E 15 132 74 2200
- Ⓔ ANSL.DOSA FÖR TVKTTMASKIN E 12 340 00 1700
- Ⓕ ANSL.DOSA FÖR TORKSKAP E 12 340 00 2100
- Ⓖ UTTAG FÖR STYVKNING E 14 445 55-14445 70 1300
- Ⓖ LAMPUTTAG E 15 535 25 RESP. E 15 535 30 (FRAN TAK) 100
- Ⓝ FLKKT
- Ⓟ STRÖMSTÄLLARE FÖR FLKKT E 14 501 10 VID GRUPPCENTRAL
- ① 4 x 6
- ② 5 x 2,5
- ③ EKK 3 x 1,5 I RÖR TILL UK VIKERSKAP
- ④ RÖR 15,2 FÖR EV. VATTENMÄTARE 170
- Ⓣ TRANSFORMATOR E 22 342 20
- Ⓞ TRYCKKNAPP E 22 311 20 1000
- Ⓢ DÖRRSIGNAL E 22 111 15 2200
- RT □ DOSA FÖR RT E 12 311 10 U. MARK 500
- RT ● APPARATDOSA FÖR TELEJACK E 12 320 01-02 200
- RT ▲ UTTAG FÖR CENTRALANTENN 200
- ARBETATYR
- V1 GLÖDLAMPARMATUR 75 W E 58 417 00
- T1 GLÖDLAMPARMATUR 75 W E 58 416 00
- T2 GLÖDLAMPARMATUR 100 W E 58 483 55
- L1 LYSRÖRSARMATUR 1x40 W SCANLUX SL 562/14
- L2 LYSRÖRSARMATUR 2x40 W SCANLUX SL 546/24
- Y1 YTTREBELYSNING 100 W E 60 138 00 Ö.F.G. 1850

FÖRESKRIFTER

- LEDNINGAR 1,5 R DR EJ ANNAT ANGES.
- UTTAG 2-VAGS DR EJ ANNAT ANGES.
- UTTAG OCH APPARATDOSOR ÖVER ARBETSBNK 1300
- DVRIGA 200 DR EJ ANNAT ANGES.
- I RÖR FÖR RT IDRAGES DRAGTRAD, ELLER SPRIDNINGSLIEDNING
- OM SÅDAN TILLHANDAHÅLLS AV TELEVERKET.
- UTTAG FÖR RT SKALL KUNNA INKOPPLAS I SERIE. VID BEHOV
- IDRAGES DUBBLA SPRIDNINGSLIEDNINGAR.

REV	ANT	REVIDERING	ÄNDR	SIGN	DATUM
C102-6(S)		HUS			
		89, 91, 93, 96, 98, 100, 102, 104.			
SVENSKA RIKSBYGGEN PROJEKTERINGSKONTORET I STOCKHOLM INSTALLATIONS- OCH ENERGISEKT. HAGAGATAN 2 TEL. 08/34 06 20 BOX 19015 104 32 STOCKHOLM 19		NORRKÖPING EGH. 6 KLOCKARETORPET KV. SLAGVERKET. PLANER KRAFT, BELYSNING, TELE SKALA 1:50			
ARBETATYR S. G. m	UTARBETAD AV S. Carlsson	ARBETSNUMMER 52 58 10	ETAPP E 4:9	REVISOR	
STOCKHOLM 1977.02.08					